



Product Service

ZERTIFIKAT

Nr. B 11 04 11675 007

Zertifikatsinhaber: **Meltem Lüftungsgeräte
GmbH & Co. KG**

Am Hartholz 4
82239 Alling
DEUTSCHLAND

Prüfzeichen:



Produkt: **Ventilatoren
(Lüftungsgeräte)**

Das Produkt wurde auf freiwilliger Basis auf die Einhaltung der grundlegenden Anforderungen geprüft und kann mit dem oben abgebildeten Prüfzeichen gekennzeichnet werden. Eine Veränderung der Darstellung des Prüfzeichens ist nicht erlaubt. Die Übertragung eines Zertifikates durch den Zertifikatsinhaber an Dritte ist unzulässig. Umseitige Hinweise sind zu beachten.

Prüfbericht Nr.: 028-71384385-000

Gültig bis: 2016-04-03

Datum, 2011-04-11

(Josef Wörl)

Seite 1 von 2





Product Service

ZERTIFIKAT

Nr. B 11 04 11675 007

Modell(e): Vario V-40; Vario V-60; Vario V-100;
Vario V-40/60; Vario V-40/100

Kenndaten:

Nennspannung:	230 V~
Nennfrequenz:	50 Hz
Nennaufnahme:	Vario V-40: 15 W
	Vario V-60: 21 W
	Vario V-100: 36 W
	Vario V-40/60: 15/21 W
	Vario V-40/100: 15/36 W

Schutzklasse: II
Schutzart: IPX5

Bemerkung:
Die Lüfter werden wahlweise in folgende
Gehäusetypen eingebaut: Vario U, Vario UK,
Vario UB, Vario UBK, Vario U-H, Vario UK-H,
Vario UBK-H, Vario A und Vario AK.

Geprüft nach: EN 60335-2-80/A2:2009

**Produktions-
stätte(n):** 11675

Seite 2 von 2