		Leistu	ingsverze	eichnis		Nichtzutreffend	es bitte streicher
Ordnungszahl	Leistungsbeso		<u> </u>		Menge ME St.	EinhPreis in €	Gesamt-
	Einze	lentlüftung	sgerät na	ach DIN 18017 Teil 3		111 €	betrag in €
	Unterputzgerät Einbau <u>innerhalb und außerhalb von Schächten</u> in Bäder, WC`s und <u>Wohnungsküchen</u> .						
	Hersteller/Typ: Meltem VARIO UBK / V-60						
	Bestehend aus: Unterputzgehäuse Typ UBK Gehäuse aus hochwertigen Kunststoff. Anschlußstutzen aus verzinkten Stahlblech. Leicht auswechselbare, zweigeteilte, dichtschließende Rückschlagklappe mit Rückholfeder. Integrierte Elektroanschlußkupplung für eine elektrische Vorverdrahtung und Putzschutzdeckel.						
	wartungsfrei	e Edelstahl-Bra sätzlichen Ver	andschutzkla	ebaute, selbstverriegelnde, appe Typ: MBK-75 s Kunststoffgehäuses mit			
	Gehäuseabmessungen: 263x263x110mm Anschlußdurchmesser: DN 75						
	BestNr.: 4030  Lüftereinsatz V-60 Geräuscharmer und wartungsfreier Präzisions- Außenläufermotor mit Hochleistungsradialrad und eingegossener Stahlronde, mit steiler Druckkennlinie, Integrierte Elektronikbox zur Aufnahme der Motorplatine und elektronischer Steuerungen. Filterträger mit drehbarer Zentralbefestigung (zum Ausgleich bei schief eingesetzten Gehäusen). Formschöner Ansaugdeckel im VARIO-Design.  Technische Daten: energiesparender Kondensatormotor, funkentstört mit Thermoschutz Betriebsspannung: 230V 50Hz Leistungsaufnahme: 21W Schutzart: IP-X5 Schutzklasse: II Filterfläche: 320cm² CE - Zeichen Planmäßiger Volumenstrom: 61,9m³/h Eigengeräusch: 36dB(A)*				ıtz W		
	_	Druckdifferenz:	237Pa	Max. Druckdifferenz: 306l			
	_ V-60	4110	Standard	dausführung			
	V-60-N	4111	mit Nach	nlaufsteuerung Typ: N			
	V-60-I	4112	mit Inter	vallsteuerung Typ: I			
		oauaufsichtlich		•			
	Zertifiziert und Fertigungsüberwacht durch TÜV Bau und Betrieb						
	Achtung! Eine Gleichwertigkeit ist nur bei gleicher verfügbarer Druckdifferenz (s. Zulassung DIBt) gegeben. Andernfalls ist eine Neuberechnung der Hauptleitungen erforderlich.						
	*nach DIN 18017 Teil3 Ziff. 6.2.4 (Fußnote 3), bezogen auf A <sub>L</sub> =10m <sup>2</sup>						
	Liefernachweis: Meltem Lüftungsgeräte GmbH & Co. KG ▲ 82239 Alling ▲ Tel.:08141/3690-0 ▲ Fax: 08141/3690-60 ▲ www.meltem.com ▲ info@meltem.com				0-0		